

ИЗМЕНЕНИЕ № 9 ТКП 45-2.04-43-2006

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
Строительные нормы проектирования

БУДАЎНІЧАЯ ЦЕПЛАТЭХНІКА
Будаўнічыя нормы праектавання

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 33

Дата введения –
после официального опубликования

Приложение А. Таблица А.1, раздел III дополнить позициями 87а–87г:

«87а Плиты древесноволокнистые теплоизоляционные	200	2,10	0,0449	3	13	0,0468	0,0499	1,232	1,387	0,26
87б То же	160	2,10	0,0417	3	13	0,0438	0,0492	1,066	1,232	0,28
87в »	110	2,10	0,0393	3	13	0,0430	0,0473	0,876	1,002	0,38
87г »	50	2,10	0,0364	2	11	0,0366	0,0440	0,540	0,641	0,47».

Таблицу А.1 дополнить примечанием б:

«б Для промежуточных значений плотности плит, указанных в поз. 87а–87г, теплотехнические показатели определяются методом линейной интерполяции».