

**ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ  
ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ**

**Строительные нормы проектирования**

**ЖЫВЁЛАГАДОЎЧЫЯ, ПТУШКАГАДОЎЧЫЯ І ЗВЕРАГАДОЎЧЫЯ  
БУДЫНКІ І ПАМЯШКАННІ**

**Будаўнічыя нормы праектавання**

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 мая 2020 г. № 14

Дата введения через 60 календарных дней  
после официального опубликования

Пункт 6.10 Второй абзац заменить текстом:

«В помещениях для содержания свиней и птицы (при напольном содержании) во вновь возводимых и реконструируемых свиноводческих и птицеводческих зданиях необходимо предусматривать:

а) системы микроклимата для поддержания нормируемых параметров воздуха (температуры, влажности, подвижности) в соответствии с технологическими требованиями;

б) установку газоанализаторов по окиси углерода (при применении воздухонагревателей с открытой камерой сгорания), углекислому газу и аммиаку, с контролем превышения предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) данных веществ в нижней зоне, заблокированных с системами приточно-вытяжной вентиляции.

Высота установки газоанализаторов от уровня пола для каждой секции принимается в соответствии с технологической частью проекта с учетом создания безопасной среды для свиней и птицы;

в) звуковую и световую сигнализацию в случае аварийной ситуации (отключение электричества; превышение ПДК вредных веществ; выход из строя систем вентиляции, в том числе из-за понижения напряжения в электрической сети; отключение источников тепла) с выводом сигналов на пульт диспетчера с круглосуточным пребыванием персонала.

В случае аварийной ситуации (отключение электричества, выход из строя систем вентиляции, в том числе из-за понижения напряжения в электрической сети) необходимо предусматривать принудительное механическое открытие воздухозаборных отверстий систем приточно-вытяжной вентиляции».