

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
10 марта 2015 г. № 4

**О внесении изменений в постановление Министерства  
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  
от 31 декабря 2013 г. № 79**

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 79 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.02.2014, 8/28266) следующие изменения:

1.1. в названии и пункте 1 слова «устройства и безопасной» заменить словами «по обеспечению промышленной безопасности при»;

1.2. в Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С, утвержденных этим постановлением:

1.2.1. в названии Правил и по тексту слова «устройства и безопасной» заменить словами «по обеспечению промышленной безопасности при»;

1.2.2. из пункта 1 слова «безопасности перевозки опасных грузов,» исключить;

1.2.3. в части первой пункта 14 слово «пунктом» заменить словами «подпунктом 20.24.2 пункта»;

1.2.4. абзац первый пункта 251 изложить в следующей редакции:

«251. На водогрейных котлах, водогрейных котлах-утилизаторах манометры располагают:»;

1.2.5. часть первую пункта 256 изложить в следующей редакции:

«256. Для измерения температуры воды на водогрейных котлах, водогрейных котлах-утилизаторах устанавливают термометры при входе воды в котел и на выходе из него»;

1.2.6. абзац первый части первой пункта 259 изложить в следующей редакции:

«259. Арматура, установленная на паровых котлах, водогрейных котлах, котлах-утилизаторах, экономайзерах и трубопроводах, должна иметь маркировку с указанием:»;

1.2.7. в пункте 267 слова «котлов-утилизаторов» заменить словами «водогрейных котлов, котлов-утилизаторов»;

1.2.8. пункт 269 изложить в следующей редакции:

«269. Водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, подключенные к общим трубопроводам сетевой воды, должны быть оборудованы запорной арматурой (на подающем и обратном трубопроводах).»;

1.2.9. в пункте 270 слова «котла-утилизатора» заменить словами «котла, водогрейного котла-утилизатора»;

1.2.10. в пункте 271 слова «котлы-утилизаторы» заменить словами «водогрейные котлы, котлы-утилизаторы»;

1.2.11. в абзаце первом части первой пункта 272 слова «паровых и водогрейных» заменить словами «, водогрейных котлов,»;

1.2.12. в абзаце первом части первой пункта 273 слова «паровых и водогрейных» заменить словами «, водогрейных котлов,»;

1.2.13. в пункте 335 слова «котлы с суммарной мощностью более 200 кВт» заменить словами «паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °С суммарной мощностью более 200 кВт и (или) единичной мощностью более 100 кВт»;

1.2.14. в пункте 341 слова «подпунктами 20.18.1 и» заменить словом «подпунктом»;

1.2.15. в части второй пункта 396 слово «технической» заменить словом «промышленной»;

1.2.16. в пункте 9 приложения 6 цифру «7» заменить цифрой «8»;

1.2.17. в приложении 8 слова «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» заменить словами «Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 г.

**Министр**

**В.А.Ващенко**

СОГЛАСОВАНО

Министр труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь

М.А.Щеткина

11.02.2015

СОГЛАСОВАНО

Министр обороны  
Республики Беларусь  
генерал-майор

А.А.Равков

06.02.2015

СОГЛАСОВАНО

Министр жилищно-  
коммунального хозяйства  
Республики Беларусь

А.А.Терехов

25.02.2015

СОГЛАСОВАНО

Председатель Государственного  
пограничного комитета  
Республики Беларусь

Л.С.Мальцев

09.02.2015

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета  
государственной безопасности  
Республики Беларусь

В.П.Вакульчик

11.02.2015

СОГЛАСОВАНО

Министр внутренних дел  
Республики Беларусь  
генерал-майор милиции

И.А.Шуневиц

11.02.2015

СОГЛАСОВАНО

Министр промышленности  
Республики Беларусь

В.М.Вовк

11.02.2015